

MEDENUS

Gas Pressure Regulation



Dystrybutor na Polskę:
GFI Gas For Industry Poland
<https://gasforindustry.eu>
office@gasforindustry.eu
+48 603 073 557

Regulator ciśnienia gazu R 101



Instrukcja obsługi i konserwacji

PL

1 Informacje ogólne	4
1.1 Gwarancja i odpowiedzialność	4
1.2 Symbole i uwagi	5
1.3 Pojęcia i skróty	5
2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	5
2.1 Zagrożenia związane z obsługą urządzenia	6
2.2 Wymagania dotyczące personelu	6
2.3 Wymagania właściwe dla poszczególnych krajów	6
2.4 Przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji	6
2.5 Bezpieczeństwo podczas pracy	6
2.6 Sposób postępowania w przypadku niebezpieczeństwa	7
3 Odpowiedzialność operatora	7
4 Transport, przechowywanie i pakowanie	7
4.1 Transport	7
4.2 Przechowywanie	8
4.3 Opakowanie	8
5 Montaż i rozruch	8
5.1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i przygotowanie	8
5.2 Montaż	10
5.3 Próba szczelności (sprawdzanie zewnętrznych wycieków)	11
5.4 Rozruch i kolejne uruchomienia	12
5.5 Wycofanie z eksploatacji	13
6 Konserwacja	14
6.1 Plan konserwacji	14
6.2 Procedura konserwacji	14
6.3 Tabela momentów dokręcenia śrub MA	15
6.4 Tabela środków smarnych	15
7 Wykrywanie i usuwanie usterek	16
7.1 Regulator ciśnienia gazu	16
8 Wymiana i utylizacja	17
9 Części zamienne	18
9.1 Rysunek części zamiennej	18
9.2 Części do prac konserwacyjnych	19
Membrana główna i O-ring	19
Membrana pośrednia	19
Płytki zaworowa	19
O-ringi i pierścienie uszczelniające	20
10 Notatki	21
11 Deklaracja zgodności	21

1 Informacje ogólne

Personel odpowiedzialny za montaż, obsługę i konserwację regulatora ciśnienia gazu musi najpierw przeczytać i przyswoić treść następujących dokumentów:

- **Regulator ciśnienia gazu R 101 — Informacje o produkcie**
W informacjach o produkcie znajdują się dane techniczne, wymiary oraz opis konstrukcji i sposobu działania urządzenia.
- **Regulator ciśnienia gazu R 101 — Instrukcja obsługi i konserwacji**
Dokument ten umożliwia bezpieczne i wydajne korzystanie z urządzenia. Zawiera informacje na temat jego montażu, rozruchu, konserwacji, usuwania usterek i naprawy zgodnie z przepisami.
Stanowi on integralną część dostawy urządzenia i należy go przechowywać w jego pobliżu tak, aby był dostępny dla personelu w każdej chwili.
Aby korzystanie z urządzenia było bezpieczne, należy przede wszystkim postępować zgodnie z wszystkimi zaleceniami oraz wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji. Ponadto informacji oraz instrukcji należy przestrzegać podczas wykonywania prac przy urządzeniu lub przewodzie gazowym. Dodatkowo obowiązują miejscowe przepisy BHP oraz ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa przewidziane dla takiego zakresu zastosowań.
Rysunki zawarte w tej instrukcji mają ułatwić zrozumienie podstaw działania urządzenia i mogą odbiegać od jego rzeczywistej konstrukcji. Treść niniejszej instrukcji jest chroniona prawem autorskim. Można ją wykorzystać jako element obsługi urządzenia. Zabrania się jakichkolwiek innych sposobów wykorzystywania i/lub odtwarzania instrukcji bez uprzedniego upoważnienia ze strony spółki MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH.

1.1 Gwarancja i odpowiedzialność

Roszczenia z tytułu gwarancji lub odpowiedzialności za obrażenia ciała i szkody materialne są zasadniczo nieważne, jeśli choć jeden z poniższych warunków nie będzie spełniony:

- W okresie gwarancji wszelkie prace przy urządzeniu mogą być wykonywane tylko po uprzedniej konsultacji z producentem.
- Urządzenie musi być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i ustalonymi warunkami użytkowania.
- Montaż, rozruch, obsługa i konserwacja urządzenia muszą przebiegać poprawnie.
- Z urządzenia wolno korzystać tylko pod warunkiem, że urządzenia zabezpieczające są poprawnie zainstalowane i sprawne.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia oraz instalacji.
- Należy przestrzegać instrukcji konserwacji.
- Naprawy muszą być przeprowadzane w sposób poprawny.
- Przewody zasilające nie mogą być uszkodzone.
- Należy korzystać z oryginalnych części zamiennych MEDENUS® oraz środków smarnych wymienionych w niniejszej instrukcji.
- Siła wyższa.

Zasadniczo zabrania się:

- wprowadzania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu,
- korzystania z urządzenia mimo wykrycia wady.

1.2 Symbole i uwagi

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki oznaczone symbolami, które wskazują możliwe konsekwencje ich nieprzestrzegania:

Ta kombinacja symbolu oraz hasła ostrzegawczego wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną, która może doprowadzić do lekkich obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia, awarii instalacji, a także szkód materiałowych i środowiskowych, jeśli się jej nie uniknie.



UWAGA

Ta kombinacja symbolu oraz hasła ostrzegawczego wskazuje na sytuację stwarzającą bezpośrednie zagrożenie, która doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń ciała, jeśli się jej nie uniknie.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

To hasło ostrzegawcze wskazuje przydatne wskazówki, zalecenia oraz informacje, które pozwolą zapewnić wydajną i bezawaryjną pracę urządzenia.

Wskazówka

1.3 Pojęcia i skróty

Objaśnienia pojęć i skrótów znajdują się poniżej:

ATC	Świadectwo odbioru	p_d	Ciśnienie wylotowe
DN	Średnica nominalna	p_{ds}	Wartość zadana ciśnienia wylotowego
GPR	Regulator ciśnienia gazu	Zawór SSV	Odcinający zawór bezpieczeństwa (SSV)
MOP	Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji	SRV	Zawór bezpieczeństwa

2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja obsługi i konserwacji nie zastępuje krajowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom ani przepisów bezpieczeństwa obowiązujących operatora instalacji i należy przyjąć, że przepisy te mają względem niej pierwszeństwo (w

CEC EAC

Niemczech są to między innymi Kodeks praktyk DVGW G 600, G 459/II, G 491 i G 495).

Podczas wykonywania prac przy urządzeniu należy przestrzegać ogólnych i szczegółowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Ograniczenia urządzenia pod względem stosowanego czynnika, ciśnienia roboczego i temperatury pracy można znaleźć na tabliczce znamionowej przymocowanej do urządzenia lub na świadectwie odbioru.

Możliwość eksploatacji urządzenia w innych warunkach pracy należy uzgodnić z firmą MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH.

Podzespoły mechaniczne urządzenia nie mają żadnych potencjalnych źródeł zapłonu ani gorących powierzchni, zatem nie podlegają dyrektywie 2014/34/UE (ATEX). Zastosowane akcesoria elektroniczne spełniają wymagania normy ATEX.

2.1 Zagrożenia związane z obsługą urządzenia

Urządzenia firmy MEDENUS® są zgodne z bieżącymi normami i dyrektywami, przyjętymi zasadami technicznymi oraz przyjętymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Jednak nieprawidłowe użytkowanie może stwarzać zagrożenia dla użytkownika i osób trzecich. Może również prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub instalacji.

Dlatego urządzenie wolno użytkować tylko:

- zgodnie z jego przeznaczeniem,
- gdy jest w idealnym stanie,
- przestrzegając uwag zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji, a także przepisów dotyczących przeglądów i konserwacji dot. działania i bezpieczeństwa całej instalacji.

Usterki lub awarie należy niezwłocznie eliminować.

2.2 Wymagania dotyczące personelu

Urządzenie może być montowane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.

Konfiguracje oraz naprawy urządzenia wolno powierzać wyłącznie osobom upoważnionym, posiadającym wymagane kwalifikacje.

2.3 Wymagania właściwe dla poszczególnych krajów

Należy przestrzegać obowiązujących w miejscu użytkowania zasad i przepisów dotyczących:

- przewodów gazowych, montażu instalacji gazowej,
- doprowadzania gazu,
- wykonywania prac przy instalacji gazowej,
- zapobiegania wypadkom.

2.4 Przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji

Dostawca instalacji musi przekazać niniejszą instrukcję obsługi i konserwacji operatorowi instalacji najpóźniej podczas rozruchu i szkolenia personelu obsługowego, przypominając o konieczności zachowania jej w bezpiecznym miejscu.

2.5 Bezpieczeństwo podczas pracy

Urządzenia wolno używać tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia zabezpieczające są zainstalowane i w pełni sprawne.

Co najmniej raz w roku należy zlecić przedstawicielowi producenta lub osobie wykwalifikowanej sprawdzenie urządzenia pod kątem widocznych uszkodzeń zewnętrznych oraz poprawności działania.

W zależności od warunków pracy instalacji konieczne mogą być częstsze przeglądy.

2.6 Sposób postępowania w przypadku niebezpieczeństwa

Informacje na temat sposobów postępowania w przypadku niebezpieczeństwa oraz wypadków można znaleźć w odpowiednich instrukcjach obsługi dla operatorów lub specjalistycznych firm.

3 Odpowiedzialność operatora

Operator	Operator to osoba, która samodzielnie obsługuje urządzenie w celach komercyjnych lub ekonomicznych bądź przekazuje urządzenie osobie trzeciej do eksploatacji/zastosowania, przy czym w świetle prawa odpowiada ona za bezpieczeństwo użytkownika, personelu lub osób trzecich.
Obowiązki operatora	Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w sektorze przemysłowym. W związku z tym operator urządzenia podlega zobowiązaniom prawnym związanym z bezpieczeństwem pracy. Oprócz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji należy przestrzegać częstotliwości prac konserwacyjnych ustalonej z uwzględnieniem odpowiedniej normy krajowej (planu alarmowego i zapobiegania zagrożeniom).

W szczególności należy przestrzegać następujących zaleceń:

- W okresie gwarancji operatorowi wolno wykonywać prace przy regulatorze MEDENUS® jedynie po uprzedniej konsultacji z producentem. W przeciwnym razie utracone zostaną wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji.
- Operator musi uzyskać informacje na temat bieżących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz określić dodatkowe ryzyka wynikające ze szczególnych warunków pracy panujących w miejscu eksploatacji urządzenia i zawrzeć je w ocenie ryzyka. Operator musi wdrożyć je w formie instrukcji obsługi urządzenia.
- W trakcie całego okresu eksploatacji urządzenia operator musi sprawdzać, czy sporządzone przez niego instrukcje obsługi są zgodne z aktualnymi przepisami, a w razie potrzeby je dostosować.
- Operator musi wyraźnie uregulować i zdefiniować obowiązki związane z montażem, obsługą, wykrywaniem i usuwaniem usterek, konserwacją oraz czyszczeniem.
- Operator musi zapewnić, aby wszystkie osoby posługujące się urządzeniem przeczytały i zrozumiały niniejszą instrukcję. Ponadto musi on regularnie szkolić personel oraz informować go o niebezpieczeństwach.
- Operator musi udostępnić personelowi wymagane środki ochrony osobistej i zobligować jego członków do stosowania tych środków.
- Ponadto do obowiązków operatora należy zapewnienie, aby urządzenie zawsze znajdowało się w doskonałym stanie technicznym.

W związku z tym:

- Operator musi zapewnić, aby częstotliwość prac konserwacyjnych wskazana w niniejszej instrukcji była przestrzegana.
- Operator musi regularnie zlecać kontrolę urządzeń zabezpieczających pod kątem poprawności działania i kompletności.

4 Transport, przechowywanie i pakowanie

4.1 Transport

Wskazówka Na czas dostawy kołnierze niniejszego urządzenia są zabezpieczone zaślepkami ochronnymi. Przed przystąpieniem do montażu należy je zdjąć. Urządzenie należy transportować poziomo przy użyciu odpowiedniego sprzętu podnośnikowego. Urządzenie należy przenosić ostrożnie, zabezpieczając je przed uderzeniami i wstrząsami.

W przypadku uszkodzenia powstałego w trakcie transportu będziemy wymagali podania następującej informacji z tabliczki znamionowej przymocowanej do urządzenia:

- typ urządzenia;
- model urządzenia;

- rok budowy / numer fabryczny.

4.2 Przechowywanie

Warunki przechowywania urządzenia oraz części zamiennych:

- Nie przechowywać na zewnątrz.
- Przechowywać w suchym, niezapyłonym miejscu.
- Przechowywać na płaskiej powierzchni.
- Nie narażać na działanie agresywnych mediów.
- Nie narażać na działanie ozonu ani promieniowania jonizującego.
- Nie przechowywać w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.
- Unikać drgań mechanicznych.
- Temperatura przechowywania: 0–25°C.
- Wilgotność względna: <55%.

Części zamienne:

- Podzespoły podatne na korozję należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem konserwującym.
- O-ringów i uszczelnień nie wolno przechowywać dłużej niż 7 lat, nawet jeśli są one przechowywane prawidłowo.
- Części zamienne należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu do czasu użycia.

Okres przechowywania urządzeń:

- Przechowywanie urządzenia przez okres maksymalnie jednego roku:
Regulator ciśnienia gazu należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu i stanie, w jakim został dostarczony. Wszystkie zaślepki ochronne urządzenia muszą pozostać zamontowane.
- Przechowywanie urządzenia przez okres powyżej jednego roku (np. w charakterze urządzenia zamiennego):
Urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu i stanie, w jakim zostało dostarczone, a raz w roku sprawdzać je pod kątem uszkodzeń. Sprawdzać powierzchnię obudowy pod kątem zabrudzeń, uszkodzeń i korozji. W razie potrzeby wyczyścić wszystkie części zewnętrzne. Po upływie 7 lat wszystkie O-ringi i uszczelnienia należy wymienić.

4.3 Opakowanie

- Poszczególne elementy zostały zapakowane z myślą o warunkach transportu.
- Podczas transportu i przechowywania należy przestrzegać symboli umieszczonych na opakowaniu.
- Do pakowania wykorzystano wyłącznie materiały przyjazne dla środowiska.
- Opakowanie zostało zaprojektowane tak, aby zapewniało poszczególnym podzespołom ochronę przed uszkodzeniami w trakcie transportu, korozją, a także innymi uszkodzeniami do czasu montażu. Dlatego nie wolno niszczyć opakowania, a urządzenie należy wyjąć z niego dopiero bezpośrednio przed montażem.

5 Montaż i rozruch

5.1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i przygotowanie

Przed przystąpieniem do pracy przy podzespołach pod ciśnieniem:

- Zamknąć wszystkie przyłącza przewodu gazowego.
- Zredukować ciśnienie we wszystkich podzespołach będących pod ciśnieniem. Rozładować energie resztkowe.
- Wadliwe podzespoły wystawione na działanie ciśnienia podczas pracy muszą być wymieniane niezwłocznie przez odpowiednią osobę wykwalifikowaną.

NIEBEZPIECZEŃSTWO



Przed przystąpieniem do pracy zapewnić dostateczną ilość miejsca do przeprowadzenia montażu.

Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy sprawdzić zgodność parametrów pracy (na tabliczce

Wskazówka

znamionowej) oraz zakresu dostawy z zamówieniem lub parametrami instalacji, czyli upewnić się, że dostarczone urządzenia są zgodne z przeznaczeniem. W szczególności ciśnienie wlotowe instalacji musi być niższe niż maksymalne dopuszczalne ciśnienie urządzenia.

Nie wolno dopuszczać do bezpośredniego kontaktu zaworów gazowych i złączy, tj. układu regulacyjnego, z utwardzonymi elementami murowanymi, betonowymi ścianami lub podłogami. Należy zapewnić odpowiednie podpory, materiały robocze oraz środki ochrony osobistej. Należy wziąć pod uwagę minimalne odstępki serwisowe wskazane w informacjach o produkcie.

Przed zainstalowaniem urządzenia na rurociągu należy sprawdzić, czy zawór odcinający, który zatrzymuje dopływ gazu do urządzenia, został zamontowany przed i za urządzeniem.

Przed uruchomieniem należy się upewnić, że wszystkie prace montażowe zostały wykonane i ukończone zgodnie z danymi oraz informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji, a w strefie niebezpiecznej nie przebywają żadne nieupoważnione osoby.

Wskazówka

NIEBEZPIECZEŃSTWO




5.2 Montaż

- Zdjąć opakowanie oraz zabezpieczenie z powierzchni kołnierzy przyłączeniowych.
- Zamontować urządzenie, uważając, aby nie skrócić przewodów. Dokręcić śruby krzyżowo. Zwrócić uwagę na kierunek przepływu. Strzałka na obudowie musi wskazywać kierunek przepływu.
- W przypadku montażu urządzenia w jakiegokolwiek pozycji innej niż pozioma należy skonsultować się z firmą MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH.
- Momenty dokręcenia złączy kołnierzowych oraz dodatkowe informacje można znaleźć w informacjach DVGW GAS nr 19 (Złącza kołnierzowe w instalacji gazowej).

Wskazówka

Wskazówka

Wskazówka



- Wszystkie przewody odpowietrzające (poz. 5.04 / 5.07) należy odprowadzić na zewnątrz do atmosfery.
- W przypadku zastosowania zaworów odpowietrzających lub membran bezpieczeństwa zastosowanie przewodów odpowietrzających (poz. 5.04 / 5.07) może nie być konieczne.
- Przewody pomiarowe (poz. 5.05 / 5.08) należy podłączyć na takim odcinku rurociągu, gdzie występuje stabilny przepływ. Bezpośrednio przed ani za punktem pomiarowym nie mogą się znajdować żadne wbudowane podzespoły zakłócające przepływ, takie jak kryzy, przedłużenia przewodów, kolana, rozgałęzienia, zawory odcinające itp.
- W zależności od warunków w instalacji, maksymalne natężenie przepływu w punkcie pomiarowym nie może przekraczać 25 m/s.
- W pewnych obwodach instalacji, na przykład w układach regulacji gazu silników gazowych oraz w palnikach gazowych, możliwe są również natężenia przepływu wyższe niż 25 m/s. Prosimy skontaktować się z naszą firmą.
- Przewód pomiarowy należy podłączyć osobno do rurociągu lub każdego urządzenia (1 regulator ciśnienia gazu (poz. 5.03), 1 zintegrowany zawór SSV (poz. 5.06)), z boku lub od góry.
- Przewód pomiarowy zaworu SSV (poz. 5.08) należy zawsze podłączać przed zaworem odcinającym po stronie wylotowej w taki sposób, aby jego odcięcie nie było możliwe.

5.3 Próba szczelności (sprawdzanie zewnętrznych wycieków)

Urządzenia poddaje się próbie wytrzymałościowej oraz próbie szczelności fabrycznie w zakładach firmy MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH.

Przed przystąpieniem do rozruchu i prac konserwacyjnych należy wykonać próbę szczelności na w pełni zmontowanej instalacji.

Zasady dotyczące przeprowadzania zewnętrznej próby szczelności na w pełni zmontowanej instalacji:

Niemcy:

Zgodnie z Kodeksem praktyk DVGW G 491 w pełni zmontowaną instalację należy poddać próbie szczelności w miejscu montażu przy użyciu powietrza lub gazu obojętnego, z zastosowaniem ciśnienia stanowiącego 110% maksymalnego ciśnienia roboczego instalacji (MOP).

Wyjątek stanowi odcinek między siłownikiem zamontowanym w regulatorze ciśnienia gazu a pierwszym zaworem odcinającym po stronie wylotowej. Ten odcinek należy poddać próbie z zastosowaniem ciśnienia odpowiadającego maksymalnemu dopuszczalnemu ciśnieniu w instalacji w razie awarii (110% MOPd). W trakcie tej próby wszystkie złącza należy sprawdzić przy użyciu czynnika spieniającego.

W urządzeniach bezpośredniego działania (bez zasilania elektrycznego) ciśnienie wylotowe działające na siłownik nie może przekraczać nastawy o więcej niż 0,5 bara. Wymóg ten należy uwzględnić podczas określania ciśnienia zadziałania poprzedzających zaworów SSV.

Wskazówka

Zalecane górne ciśnienia zadziałania:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • $p_d \leq 100$ mbarów | $p_{dso} = p_d + 50$ mbarów |
| • $p_d > 100\text{--}200$ mbarów | $p_{dso} = p_d + 100$ mbarów |
| • $p_d > 200\text{--}1000$ mbarów | $p_{dso} = p_d \times 1,5$ |
| • $p_d > 1000$ mbarów | $p_{dso} = p_d + 500$ mbarów |

Inne kraje:

Obowiązują odpowiednie normy krajowe i międzynarodowe.


Procedura

- Zamknąć zawory kulowe przed zaworami i złączkami (poz. 5.01).
- Zamknąć zawory odcinające za urządzeniem (poz. 5.13) (zawory kulowe, elektrozawór lub zawór pneumatyczny).
- Całkowicie zredukować ciśnienie w instalacji (poz. 5.11).
- Jeśli na sprawdzanym odcinku zamontowany jest zawór bezpieczeństwa (SRV), a ciśnienie w trakcie próby przekracza ciśnienie zadziałania tego zaworu (poz. 5.09), należy zamknąć przewód przed zaworem SRV (poz. 5.10).
- Podłączyć urządzenie pomiarowe do punktów pomiarowych przed i za regulatorem ciśnienia gazu (poz. 5.02 / 5.12).
- Podczas próby ciśnienie należy zwiększać zawsze powoli i jednostajnie.

W trakcie próby należy zapewnić następujące warunki:

Ciśnienie w komorze wylotowej (poz. 5.12) musi być równe ciśnieniu w komorze wlotowej lub mniejsze (poz. 5.02). Ciśnienie należy zwiększać zawsze od strony wlotowej (komora wlotowa). Ciśnienie należy redukować zawsze od strony wylotowej (komora wylotowa).

- Po zakończeniu próby szczelności:
Ponownie otwórz zawór kulowy na przewodzie zaworu SRV (poz. 5.10).



5.4 Rozruch i kolejne uruchomienia

Rozruch podzespołów instalacji przeprowadza operator. Informacje na temat rozruchu można znaleźć w dokumentach wskazanych w punkcie 1 „Informacje ogólne” oraz w instrukcji roboczej operatora instalacji.

Urządzenia dostarczane przez firmę MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH są fabrycznie skonfigurowane zgodnie z parametrami pracy wskazanymi przez klienta. Parametry te są wymienione na świadectwie odbioru (ATC)* oraz na tabliczce znamionowej.

Wskazówka

Przed przystąpieniem do rozruchu instalacji należy w stosownych przypadkach przeprowadzić próbę funkcjonalną regulatora ciśnienia gazu, a także zaworu odcinającego oraz zaworów bezpieczeństwa.


Procedura

- Zamknąć zawory kulowe przed zaworami i złączkami (poz. 5.01).
- Zamknąć zawory odcinające za urządzeniem (poz. 5.13) (zawory kulowe, elektrozwór lub zawór pneumatyczny).
- Całkowicie zredukować ciśnienie w instalacji (poz. 5.11).
- Zamknąć odpowietrzający zawór kulowy (poz. 5.11).
- Powoli otworzyć zawór kulowy przed zaworami i złączkami (poz. 5.01).

Wskazówka

Jeśli zawór odcinający na wlocie posiada bajpas, należy go w pierwszej kolejności powoli otworzyć w celu wyrównania ciśnienia. Następnie należy powoli otworzyć zawór odcinający na wlocie. To samo dotyczy zaworu odcinającego na wylocie.

- Podczas próby funkcjonalnej regulatora ciśnienia gazu należy przepuścić gaz przez przewód odpowietrzający (poz. 5.11) do atmosfery na zewnątrz i odczytać zadane ciśnienie regulacji na manometrze zainstalowanym na wylocie (poz. 5.12).
- Konieczne może być ponowne skorygowanie nastawy ciśnienia wylotowego. W tym celu należy zdjąć nasadkę uszczelniającą regulatora ciśnienia gazu (poz. 5.21) i przekręcić śrubę nastawczą regulatora ciśnienia gazu (poz. 5.22) w prawo lub w lewo, aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć nastawę.
- Po zamknięciu przewodu odprowadzającego (poz. 5.11) na manometrze zainstalowanym na wylocie (poz. 5.12) można odczytać stałe ciśnienie zamknięcia w grupie ciśnień zamknięcia.
- Powoli otworzyć zawór odcinający (poz. 5.13), zamknąć przewód odprowadzający (poz. 5.11) i odczytać ustawione ciśnienie regulacyjne na manometrze (poz. 5.12) po stronie wylotowej.
- Konieczne może być ponowne skorygowanie nastawy ciśnienia wylotowego.
- Ponownie przykręcić nasadkę uszczelniającą (poz. 5.15) zaworu SSV.
- Ponownie przykręcić nasadkę uszczelniającą regulatora ciśnienia gazu (poz. 5.21).



Wskazówka

Zawór SSV z funkcją odcinania przy zbyt niskim ciśnieniu może zadziałać tylko wówczas, gdy ciśnienie w punkcie pomiarowym przekroczy zadaną wartość co najmniej o różnicę wymaganą do ponownego zadziałania.

*) Świadectwo odbioru (ATC) jest dostępne opcjonalnie.

Zmiana zakresu regulacji

Przełączenie regulatora ciśnienia gazu na zakres regulacji innej sprężyny regulacyjnej można wykonać, gdy urządzenie jest pod ciśnieniem.




- Zdjąć nasadkę uszczelniającą (poz. 5.21) i odkręcić śrubę nastawczą (poz. 5.22).
- Wyciągnąć sprężynę (poz. 5.25) i wymienić ją na odpowiedni model.
- Ponownie przykręcić śrubę nastawczą (poz. 5.22).
- Ustawić żądaną wartość i ponownie przykręcić nasadkę uszczelniającą (poz. 5.21).

5.5 Wycofanie z eksploatacji

Informacje na temat wycofania z eksploatacji można znaleźć w dokumentach wskazanych w punkcie 1 „Informacje ogólne” oraz w instrukcji obsługi dla operatora instalacji.

Procedura

- Powoli zamknąć wylotowy zawór odcinający (poz. 5.13).
- Powoli obniżyć ciśnienie wylotowe za pomocą śruby nastawczej, dopóki szyna rezerwowa nie przejmie zasilania gazem lub
- Powoli zwiększać nastawę szyny rezerwowej, dopóki szyna robocza nie zostanie wyłączona.
- Zamknąć zawory kulowe przed zaworami i złączkami (poz. 5.01).
- Całkowicie zredukować ciśnienie w instalacji (poz. 5.11).
- Zamknąć odpowietrzający zawór kulowy (poz. 5.11).



6 Konserwacja

6.1 Plan konserwacji

Należy przestrzegać przepisów dotyczących konserwacji przewidzianych przez producenta instalacji. Poniżej opisano prace konserwacyjne wymagane w celu zapewnienia optymalnej i bezawaryjnej pracy urządzenia.

W razie stwierdzenia zwiększonego zużycia w trakcie regularnych przeglądów należy skrócić przerwy międzyserwisowe zgodnie z rzeczywistym zużyciem.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prac konserwacyjnych oraz częstotliwości ich przeprowadzania należy skontaktować się z producentem.

Częstotliwość monitorowania oraz prac konserwacyjnych w dużym stopniu zależy od warunków pracy i jakości gazu. W związku z tym nie da się wskazać żadnej stałej częstotliwości. W Niemczech początkowo zaleca się przestrzeganie okresów międzyserwisowych zgodnie z danymi zawartymi w kodeksie praktyk DVGW G 495. Następnie, przyjmując średnią perspektywę czasową, należy określić okres międzyserwisowy niezależnie dla każdej instalacji.

W trakcie prac konserwacyjnych podzespoły należy wyczyścić i poddać dokładnej kontroli wzrokowej. Należy to zrobić również w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu podczas normalnej eksploatacji lub prób funkcjonalnych. W trakcie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na elementy elastomerowe.

Uszkodzone części oraz O-ringi zdjęte w trakcie demontażu należy wymienić na nowe.

Zaleca się przechowywanie na stanie części wymienionych w punkcie 9.6 na stronie 22.

Odstęp	Prace konserwacyjne	Personel
W razie potrzeby	Wymiana O-ringów	Osoba wykwalifikowana
	Wymiana membran	
	Wymiana płytki zaworowej	
	Wymiana pierścieni uszczelniających przyłączy przewodów odpowietrzających i pomiarowych	

6.2 Procedura konserwacji

Procedura konserwacji została opisana szczegółowo krok po kroku w naszym filmie szkoleniowym i w opisie opatrzonym rysunkami. Instrukcje dotyczące naszych produktów można pobrać w sekcji Downloads (Do pobrania) na naszej stronie internetowej. W razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z nami.

W przypadku demontażu podzespołów, należy je z powrotem poprawnie zamontować, ponownie zainstalować wszystkie elementy mocujące i zachować właściwe momenty dokręcenia śrub.

UWAGA



Przed ponownym rozruchem należy upewnić się, że:

- Wszystkie prace konserwacyjne zostały wykonane i ukończone zgodnie z danymi oraz informacjami podanymi w niniejszej instrukcji.
- W strefie niebezpiecznej nie przebywają żadne osoby nieupoważnione.
- Wszystkie pokrywy oraz urządzenia zabezpieczające są zamontowane i działają poprawnie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO




Aby uzyskać informacje na temat ponownego rozruchu, należy sięgnąć do odpowiedniej dokumentacji producenta regulatora ciśnienia gazu zainstalowanego w instalacji, instrukcji obsługi dla operatora instalacji oraz innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących w przypadku instalacji z zainstalowanym regulatorem ciśnienia gazu.

W celu zagwarantowania płynności pracy zaleca się, aby zestaw serwisowy był zawsze gotowy do użycia.

Wskazówka

6.3 Tabela momentów dokręcenia śrub M_A



Pozycja	Wyjątek	R101 / 025 R101 / 040	R101 / 050	R101 / 065	R101 / 100
50		M8 / 18 Nm	M10 / 36 Nm	M10 / 36 Nm	M10 / 36 Nm
	RE 205	M10 / 36 Nm			
51			M8 / 18 Nm		
52		M8 / 18 Nm	M10 / 36 Nm	M8 / 18 Nm	M10 / 36 Nm
55		M8 / 18 Nm	M10 / 36 Nm	M8 / 18 Nm	M10 / 36 Nm

6.4 Tabela środków smarnych

Podzespoły (nakładać cienką warstwę)	Środki smarne	Numer katalogowy
Wszystkie O-ringi	Syntheso Proba 270	SYNTHESO-PROBA-270
Wszystkie śruby złączne i blokujące	Anti Seize AS 450	AS-450

7 Wykrywanie i usuwanie usterek

7.1 Regulator ciśnienia gazu

Opis błędu	Możliwa przyczyna	Sposób postępowania
Zbyt wysokie ciśnienie zamknięcia Brak ciśnienia zamknięcia	Uszkodzony lub zabrudzony siłownik.	Sprawdzić płytkę zaworową (uszczelnienie) oraz gniazdo zaworu pod kątem uszkodzenia lub zabrudzenia, a w razie potrzeby wymienić płytkę zaworową.
	Wadliwe nieruchome elementy uszczelniające.	Wymienić O-ringi.
	Zacisk membrany wyrównawczej nie trzyma. Membrana wyrównawcza jest uszkodzona lub nieprawidłowo zamontowana.	Sprawdzić membranę uszczelniającą pod kątem mocowania, uszkodzeń i spasowania, a w razie potrzeby wymienić.
	Płytkę zaworową oddzieliła się od trzpienia zaworu.	Dokręcić nakrętkę pod płytką zaworową.
Niestabilna krzywa ciśnienia wylotowego (drgania, pulsacje)	Urządzenie pracuje w zakresie ciśnień zamknięcia.	Sprawdzić parametry konstrukcyjne regulatora.
	Drgania rezonują w układzie regulacji.	Zainstalować płytkę dławikową na przewodzie odpowietrzającym. Zainstalować płytkę dławikową na przewodzie pomiarowym. Dociągnąć dławik zamykający na przewodzie pomiarowym, przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.* Zamontować twardszą sprężynę (sprężynę regulacyjną przeznaczoną do obsługi kolejnego, wyższego zakresu regulacji). Sprawdzić ustawienia urządzeń poborowych gazu. Zastosować przepustnicę RSD (element opcjonalny).
Zbyt duża odchyłka przy regulacji.	Niewłaściwie podłączony przewód pomiarowy.	Wybrać punkt pomiarowy o stałym przepływie. Sprawdzić punkt pomiarowy.
	Urządzenie działa z opóźnieniem z powodu zabrudzenia.	Przeprowadzić konserwację urządzenia.
	Uszkodzona lub niepoprawnie zamontowana membrana główna lub wyrównawcza.	Sprawdzić, a w razie potrzeby wymienić membranę.
	Dobrano nieprawidłowy rozmiar regulatora. Dobrano niewłaściwą sprężynę regulacyjną.	Sprawdzić parametry konstrukcyjne regulatora. Sprawdzić, a w razie potrzeby wymienić sprężynę regulacyjną.
	Zbyt niskie ciśnienie wlotowe (zbyt duże straty ciśnienia na przewodzie dopływowym).	Zwiększyć ciśnienie wlotowe. Sprawdzić przekrój przewodu. Sprawdzić wbudowany filtr.

Opis błędu	Możliwa przyczyna	Sposób postępowania
Niedopuszczalne skoki ciśnienia. Zbyt wysokie ciśnienie dynamiczne zamknięcia.	Zbyt duże tłumienie urządzenia. Zbyt duża dynamika układu regulacji.	Usunąć płytkę dławikową z przewodu pomiarowego. Usunąć płytkę dławikową z przewodu odpowietrzającego. Sprawdzić przewody odpowietrzające, a w razie potrzeby wymienić je na przewody o większej średnicy. Wymienić zawór odpowietrzający wraz z przewodem odpowietrzającym.
	Zbyt duża prędkość zamykania za zaworami odcinającymi.	Zmniejszyć prędkość zamykania zaworu odcinającego.
Hałas	Zbyt duża prędkość gazu.	Sprawdzić parametry konstrukcyjne regulatora.
	Urządzenie działa z opóźnieniem z powodu zabrudzenia lub zużycia.	Przeprowadzić konserwację siłownika. W razie stwierdzenia zużycia mechanicznego dokonać wymiany.
Gaz uchodzi przez przewód odpowietrzający.	Mocowanie membrany głównej nie trzyma. Membrana główna jest uszkodzona lub niepoprawnie zamontowana.	Sprawdzić mocowanie i spasowanie membrany oraz upewnić się, czy nie jest ona uszkodzona.

8 Wymiana i utylizacja

Po upływie okresu przydatności eksploatacyjnej urządzenia należy je zdemontować i zutylizować w sposób zgodny z wymaganiami środowiskowymi.

Podczas rozmontowywania urządzenia demontuje się podzespoły, które mogą stwarzać ryzyko obrażeń ciała lub zanieczyszczenia, w zależności od używanego medium. W zależności od przetwarzanego medium podzespoły te należy odpowiednio oczyścić. Elementy, które mogą ulegać dyfuzji (membrana, O-ring itp.), mogą wymagać utylizacji w specjalistycznym zakładzie, w zależności od stosowanego medium.



Jeśli nie uzgodniono zwrotu lub utylizacji, rozmontowane podzespoły należy poddać recyklingowi:

- Części metalowe należy zeźłomować.
- Pozostałe elementy należy posortować i zutylizować w odpowiedni sposób.

W celu uzyskania informacji technicznych należy skontaktować się z naszym centrum obsługi klienta:

MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH
Saßmicker Hammer 40
D-57462 Olpe


Telefon +49 (0) 2761 / 82788-0
Faks +49 (0) 2761 / 82788-9

Adres e-mail info@medenus.de
Strona internetowa www.medenus.de

Ponadto chętnie wysłuchamy wszelkich uwag i doświadczeń wynikających z zastosowania naszych produktów, które pozwolą nam ciągle je ulepszać.

9 Części zamienne

9.1 Rysunek części zamiennej



9.2 Części do prac konserwacyjnych

Membrana główna i O-ring

Poz.	Nazwa	Liczba szt.	R101 / 025; R101 / 040			R101 / 050; R101 / 065; R101 / 100				
			RE 160	RE 205	RE 320	RE 205	RE 275	RE 385 / 390 MB	RE 385 / 390 GMB	RE 485
15	O-ring	1		O-029	O-033	O-029	O-041	O-042	O-042	O-043
16	Membrana	1	M-111	M-121	M-141	M-122	M-132	M-152	M-162	M-172
Numer katalogowy membrany głównej:			M-111	MS-121	MS-141	MS-122	MS-132	MS-152	MS-162	MS-172

Membrana pośrednia

Poz.	Nazwa	Liczba szt.	Zawór	R 101 / 025	R 101 / 050	R 101 / 100
				R 101 / 040	R 101 / 065	
12	Membrana	1	17,5	M-001		
			27,5	M-002		
			32,5	M-004*	M-005	
			42,5		M-006	
			52,5		M-008	
			65			M-010
			95			M-012

Płytki zaworowa

Poz.	Nazwa	Liczba szt.	Zawór	R 101 / 025	R 101 / 050	R 101 / 100
				R 101 / 040	R 101 / 065	
6	Płytki zaworowa	1	17,5	VT-001		
			27,5	VT-002		
			32,5	VT-004*	VT-005	
			42,5		VT-006	
			52,5		VT-007	
			65			VT-008
			95			VT-010

*) Tylko w modelach R101 / 040

O-ringi i pierścienie uszczelniające

Poz.	Nazwa	Liczba szt.	Wyjątek	R101 / 025 R101 / 040	R101 / 050	R101 / 065	R101 / 100
4	O-ring	1		O-014	O-036	O-018	O-044
7	O-ring	1		O-007	O-009	O-009	O-009
8	O-ring	1		O-014	O-035	O-035	O-026
			RE 320	O-004			
9	O-ring	1		O-019	O-039	O-039	O-031
		4	RE 320	O-002			
			RE 390		O-002	O-002	
10	Pierścień NBR	2		N-001	N-002	N-002	N-002
11	O-ring	1		O-007	O-009	O-009	O-009
14	Pierścień NBR	2		N-001	N-003	N-003	N-003
17	O-ring	1		O-008			
19	O-ring	1			O-036		
20	O-ring	1		O-015	O-015	O-015	O-036
	O-ring	1	Odlewana nasadka uszczelniająca	O-014	O-014	O-014	O-015
21	O-ring	1		O-012	O-012	O-012	O-016
24	O-ring	1		O-007	O-009	O-009	O-009
Numer katalogowy zestawu O-ringów:				OS-011	OS-012	OS-013	OS-014

Przykład:

Regulator ciśnienia gazu: R101 / 050 / 390* / 32,5 / MD-R / MB*

Części zamienne zgodnie z tabelami w punkcie 9.2

Membrana główna i O-ring:	MS-152
Membrana pośrednia:	M-005
Płytki zaworowa:	VT-005
Zestaw O-ringów z pierścieniem uszczelniającym:	OS-012

Informacja: Przydział poszczególnych części odbywa się zgodnie z numerem pozycji podanym w tabelach w punkcie 9.2, w oparciu o rysunki części zamiennych w punkcie 9.1.

*) Przy doborze zestawu membrany głównej do sterownika RE 385 / 390 należy zwrócić uwagę na rozróżnienie między wersją MB i GMB. Membrana GMB należy do wyposażenia standardowego, dlatego nie jest wymieniona osobno w oznaczeniu sterownika.

Producent: Medenus Gas-Druckregeltechnik GmbH
Adres: Saßmicker Hammer 40
D-57462 Olpe-Saßmicke

niniejszym deklaruje, że produkt:

R101 Regulator ciśnienia (proporcjonalny regulator sprężynowy)

poddano badaniu typu WE,
stwierdzając, że spełnia on podstawowe wymagania dyrektyw
GAR (UE) 2016/426 Rozporządzenie WE w sprawie urządzeń gazowych oraz
2014/68/UE A III B Rozporządzenie WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych w aktualnej wersji.

Raport z badań: CE-0085 / AZ 12/008b/4301/115 (R101)
CE-0085 / AZ 12/008c/4301/115

Badanie typu WE jest oparte na europejskich normach zharmonizowanych i/lub normach krajowych, a także dyrektywach i/lub innych rozporządzeniach europejskich:

dyrektywie WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE A III B (15.05.2014);
rozporządzeniu WE w sprawie urządzeń gazowych GAR (UE) 2016/426 A III B (09.03.2016);
normie DIN EN 334 (01.07.2009).

Oznaczenie (PIN) zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz rozporządzeniem w sprawie urządzeń gazowych.

CE-0085AQ0881 model R 101

CE-0085

System zapewniania jakości (moduł D) jest monitorowany zgodnie z wytycznymi DVGW.

Nr rejestracyjny wg dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych SD-0085BQ0510

Nr rejestracyjny wg rozporządzenia w sprawie urządzeń gazowych SE-0085BQ0510

Olpe-Saßmicke,
05.09.2018



Alexander Christiani
Dyrektor zarządzający

Niniejszy dokument jest dostępny w różnych językach w zakładce dokumentów do pobrania na naszej stronie internetowej. Aby przejść bezpośrednio do tego dokumentu we własnym języku, można użyć następujących kodów QR.



Deutsch:

http://medenus.de/files/upload/downloads/R101/BWA_R101_de.pdf



English:

http://medenus.de/files/upload/downloads/R101/BWA_R101_en.pdf



Czeski:

http://medenus.de/files/upload/downloads/R101/BWA_R101_cz.pdf



MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH

Telefon +49 (0)2761 82788-0

Faks +49 (0)2761 82788-9

Saßmicker Hammer 40 / D-57462 Olpe

info@medenus.de

www.medenus.de

PL